

Cagliari,
Prot. AD/ALDSpettabile
SIAN – ASL ORISTANO
sian.oristano@pec.asloristano.it

Trasmessa via PEC

e p.c. Spettabili
Sig. Sindaco
Comune di Noragugume
protocollo@pec.comune.noragugume.nu.itEnte di Governo d'Ambito della Sardegna
protocollo@pec.egas.sardegna.itAssessorato Igiene e Sanità e Assistenza
Sociale - Regione Autonoma Sardegna
san.assessore@pec.regione.sardegna.it**Oggetto:** Comune di Noragugume, acque distribuite: comunicazione di fuori norma.

Con la presente si segnalano gli esiti delle prove effettuate dal Laboratorio analisi Abbanoa (Accreditamento Accredia n. 1881L) eseguite sul campione prelevato nel Comune in oggetto, che hanno rilevato la non conformità dei valori per i parametri analizzati ai limiti ammessi dal D. Lgs. N.18/2023:

Identificativo campione	Data prelievo	Località	Punto campionamento	Parametro	Risultato	VP	Unità di misura
						D.lgs. 18/23	
23NU02152	02/10/23	Noragugume	Piazza IV Novembre - Fontana	Coliformi totali	43	0	MPN/100 ml
				Escherichia coli	8	0	MPN/100 ml

Sono stati disposti correttivi al dosaggio dell'agente disinettante, cui seguiranno nuovi campionamenti ed analisi per accettare il rientro dei parametri nei limiti normativi, forniremo tempestivi aggiornamenti.

Distinti saluti.

F.to il Dirigente
Dott. Antonio Deidda